

Proszę o informacje dotyczące Dostawy Klimatyzacji:

1. Czy montaż odbywał się będzie na remizach strażackich?
2. Na ilu obiektach planowany jest montaż?
3. Czy wymagana będzie zwyżka?
4. Czy przeglądy należy ująć w cenie?
5. Czy wymagane jest zasilanie z rozdzielni?
6. Jakie są mniej/więcej standardowe odległości jednostki wewnętrznej od zewnętrznej?
7. W jakich godzinach będzie możliwy montaż?

Udzielamy informacji jak poniżej :

ad. 1 - Tak

ad. 2 - około 10 +/- 2

ad. 3 - nie

ad. 4 - tak

ad. 5 - nie

ad. 6 - nie mamy tego zinwentaryzowanego , nie więcej niż 15 mb

ad. 7 - elastycznie , do ustalenia.