

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym dotyczącym zakupu i montażu klimatyzacji, zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zakresu prac. W dokumentacji przetargowej nie wskazano szczegółowych informacji dotyczących m.in.:

- *długości i przebiegu instalacji chłodniczej,
- * sposobu prowadzenia instalacji (natynkowo, podtynkowo, w korytach itp.),
- * warunków zasilania elektrycznego oraz ewentualnych prac towarzyszących.
- * Czy do montażu potrzebny będzie podnośnik koszowy?
- * Lokalizacja jednostek zewnętrznych (na elewacji, na dachu itp.)

Udzielamy informacji jak poniżej :

Planowane do zakupu klimatyzatory są dedykowane do różnych lokalizacji w tym kilka budynków OSP Gminnych i szkół.

W każdym przypadku będą występowały nieco inne warunki techniczne i nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną ich doprecyzować.

Udzielając informacji możemy stwierdzić, że :

1. Instalacje należy prowadzić podtynkowo.
2. Warunki elektryczne dostosujemy.
3. Jednostki zewnętrzne można montować na elewacji.
4. Montaż możliwy z rusztowania lub drabiny bez konieczności podnośnika koszowego.

Pytanie cz. II

* Czy mogłabym prosić o doprecyzowanie, instalacja podtynkowo – czyli wkuta w ścianę, pytanie kto będzie naprawiał ściany? Czy będzie trzeba je pomalować?

*Czy nie lepszym rozwiązaniem będzie instalacja poprowadzona w korytach maskujących?

* Czy jest Pani w stanie określić jakie długości będą instalacji, czyli długość od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej?

* Z czego zrobione są ściany w budynkach? Przy instalacji podtynkowej jest to bardzo istotne czy ściana jest np. z żelbetonu.

Dzień dobry

1. Dopuszczamy umieszczenie instalacji w korytkach maskujących.

2. Nie jestem w stanie określić długości instalacji jednostki od agregatu.