

1) W postępowaniu 271.17.2025.AS wyszczególnione są modele klimatyzatorów i w jednym przypadku podany jest model „SRK50ZS-W,-WB,-WT” – proszę o określenie czy ma być w kolorze białym (-W) czy biało-czarnym bądź tytanowym (-WB, -WT) ?

2) Proszę podać gdzie należy zamontować agregaty (dach, elewacja, opaska budynku) i jeśli dach czy elewacja to na jakiej wysokości?

3) Proszę podać gdzie należy odprowadzić skropliny, czy odprowadzenie będzie grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin?

4) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów.

5) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów.

6) Proszę o informację czy poświadczenie należytego wykonania co najmniej dwóch dokumentacji o zbliżonym charakterze ma być potwierdzone kwotowo i jeśli tak to jaka ma być jej wysokość?

Udzielamy odpowiedzi na zadane pytania do przedmiotowego zapytania ofertowego :

ad.1 Preferowany kolor biały.

ad.2 Elewacja budynku , wysokość zróżnicowana w zależności od wymiarów budynku.

ad. 3 Grawitacyjnie .

ad.4 Zróżnicowana , nie mamy tego zinwentaryzowane ale nie dłuższa niż 15 mb.

ad.5 Zróżnicowana , nie mamy tego zinwentaryzowane ale nie dłuższa niż 15 mb.

ad. 6 Kwotowo o wartości zbliżonej ale nie mniejszej niż 60 % składanej do nas oferty.